



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**

D. U. V. R. I.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI**

(ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Attività:

**FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
PRESSO IMPIANTI A.C.A. – CANOVE di ARZIGNANO**



Il Datore di Lavoro Delegato
Per. Ind. Paolo Pellizzari

Data del documento: 22 febbraio 2018.

Rev. 00 del 01/09/2016
Pagina 1 di 13



INDICE

DATI AZIENDALI	pagina 3
ATTIVITÀ PREVISTA E SPECIFICHE DEL CONTRATTO	pagina 4
SCOPO ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	pagina 4
GESTIONE E CARATTERISTICHE DEI LUOGHI ED ATTREZZATURE DI LAVORO	pagina 5
ORARIO DI LAVORO	pagina 5
PRESIDI ANTINCENDIO	pagina 6
PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO	pagina 6
ATTREZZATURE DI LAVORO	pagina 6
SOSTANZE PERICOLOSE	pagina 7
RISCHIO INCENDIO	pagina 7
IMPIANTO ELETTRICO	pagina 7
CIRCOLAZIONE INTERNA CON AUTOVEICOLI	pagina 7
CARICO DI RIFIUTI	pagina 8
TERMINE DEI LAVORI / OPERAZIONI	pagina 8
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	pagina 9
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	pagina 10
GESTIONE DELLE EMERGENZE	pagina 10
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	pagina 10
INFORMAZIONE DEL PERSONALE	pagina 13
VALIDITÀ DEL DOCUMENTO	pagina 13
SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO - APPALTATORE	pagina 14



COMMITTENTE

Azienda di Riferimento: **AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL**
 Indirizzo: Via Strada Romana, n. 2
 36075 – Montecchio Maggiore (VI)
 Recapiti: Telefono 0444/492412 Fax 0444/696326
 PEC postac@pec.agnochiampoambiente.it
 C.F. / P. Iva: 03052780248
 Legale Rappresentante: Geom. Carletti Alberto
 Datore di Lavoro Del.: Per. Ind. Pellizzari Paolo
 R.S.P.P. Dott. Tirondola Ugo
 Medico Competente: Dott. Bianco Luigi
 R.L.S.A. Sig. Bardini Roberto

APPALTATORE

Esecutrice del Servizio:
 Indirizzo:
 Recapiti: Telefono _____ Fax _____
 PEC _____
 C.F. / P. Iva: _____
 Legale Rappresentante: _____
 Datore di Lavoro Del.: _____
 R.S.P.P. _____
 Medico Competente: _____
 R.L.S.A. _____



ATTIVITÀ PREVISTA E SPECIFICHE DEL CONTRATTO

C.I.G.	
Oggetto del Contratto:	Fornitura di gasolio per autotrazione presso la cisterna posta a servizio degli impianti A.C.A. ubicati in Loc. Canove di Arzignano (VI).
Sede di svolgimento del servizio:	AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL Impianto Via Canove, s/n 36071 - ARZIGNANO (VI)
Durata dei lavori oggetto dell'appalto:	
Subappalto:	<input type="checkbox"/> Previsto <input type="checkbox"/> Non previsto
Oggetto dell'appalto:	L'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione, consegnato sfuso da autocisterna a serbatoio interrato della capacità pari a 6.000 litri.

SCOPO ED OBIETTIVI DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di disciplinare l'attività delle imprese appaltatrici o in contratto d'opera in modo da garantire, nello spirito della normativa vigente in materia l'osservanza delle norme di sicurezza del lavoro. In particolare si individuano i seguenti obiettivi:

- Fornire alle imprese appaltatrici e ai lavori autonomi o in contratto d'opera dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o contratto d'opera;
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

COME PRECISATO DALL'ART 26 DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i. DAL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE SONO ESCLUSI I RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE O DEI SINGOLI LAVORATORI AUTONOMI.

Prima che i lavori abbiano inizio, il Datore di Lavoro della impresa appaltatrice deve informare il proprio personale dipendente sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

Prima di iniziare il lavoro il Capo squadra della impresa appaltatrice deve concordare con un dirigente o un preposto della Agno Chiampo Ambiente srl le modalità particolari di esecuzione, al fine di evitare infortuni causati dall'interferenza delle due attività.



GESTIONE E CARATTERISTICHE DEI LUOGHI ED ATTREZZATURE DI LAVORO

L'impianto Agno Chiampo Ambiente Srl di Loc. Canove si costituisce sostanzialmente di aree adibite al deposito temporaneo di alcune frazioni di rifiuti solidi urbani, con annesse attività accessorie (pesatura, registrazione e locali specifici ad uso del personale dipendente).

Le attività lavorative svolte da Agno Chiampo Ambiente Srl presso il sito in questione si consistono nell'ammasso di alcune frazioni dei rifiuti solidi urbani raccolti presso i territori comunali serviti e presso i Centri di Raccolta comunali gestiti.

Il sito di Loc. Canove di Arzignano è autorizzato all'esercizio per le attività sopra descritte.

La ditta appaltatrice per l'esecuzione del contratto in questione deve accedere al sito d'impianto fino al luogo di ubicazione del serbatoio interrato e del relativo distributore interno.

Le operazioni di rifornimento della cisterna sono eseguite dall'autista della ditta appaltatrice, avendo cura di porre in atto tutti i comportamenti e gli accorgimenti atti a eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi intrinseci derivanti da tali operazioni in considerazione delle caratteristiche di pericolosità del carburante medesimo.

Prima di iniziare il lavoro la ditta appaltatrice deve concordare con un dirigente o un preposto della Agno Chiampo Ambiente srl le modalità particolari di esecuzione, al fine di evitare infortuni causati dall'interferenza delle due attività.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di attività di Agno Chiampo Ambiente Srl è così ripartito:

GIORNO	MATTINO		POMERIGGIO	
	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Lunedì	8,00			16,00
Martedì	8,00			16,00
Mercoledì	8,00			16,00
Giovedì	8,00			16,00
Venerdì	8,00			16,00
Sabato	8,00	12,30	CHIUSO	
Domenica	CHIUSO		CHIUSO	

La maggiore presenza di personale e veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl presso l'impianto di Loc. Canove di Arzignano si concentra prevalentemente nella fascia oraria compresa tra le ore 09:30 e le ore 11:30 del mattino, di ciascuna giornata lavorativa.

Allo scopo di minimizzare i rischi di interferenza è opportuno che l'appaltatore eviti di operare in questa fascia oraria, nel rispetto degli orari contrattualmente previsti per l'attività specifica.



PRESIDI ANTINCENDIO

La zona dove è alloggiata la cisterna interrata è attrezzata con n. 2 estintori portatili a polvere da 6 Kg. nonché con idrante soprasuolo UNI70 doppio.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

L'appaltatore provvederà ad adottare le misure di prevenzione e protezione di cui al D.M. 388/2003 a tutela del proprio personale (designazione e formazione addetti primo soccorso, ecc.).

Presso l'impianto sono presenti presidi di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, mezzi di comunicazione disposti dal D.M. 388/2003.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Le **AUTOCISTERNE DELL'APPALTATORE** che effettuano il servizio devono rispondere a tutti i requisiti di legge previsti per l'autotrasporto di merci pericolose ed in particolare devono essere dotate di dispositivi atti alla prevenzione dei pericoli derivanti dalla possibile formazione di energia elettrostatica (collegamento equipotenziale tra l'autocisterna e il serbatoio interrato).

Normalmente non è previsto che la ditta appaltatrice necessiti di usufruire delle **ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DI A.C.A.** presenti presso il sito e ne viene dunque posto esplicito divieto d'utilizzo.

Eventuali necessità d'utilizzo, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta richieste al Responsabile di A.C.A. che vi provvederà con proprio personale, coordinando la sicurezza delle attività anche con il personale della ditta appaltatrice.

Per nessun motivo il personale ditta appaltatrice potrà invadere l'area di manovra dei mezzi d'opera della Agno Chiampo Ambiente srl.

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

L'espletamento del servizio riguarda la fornitura di gasolio per autotrazione, il cui trasporto è già regolamentato dalle normative ADR.

La ditta appaltatrice dovrà dunque effettuare il servizio mediante autoveicoli rispondenti alle prescrizioni ADR, dotati dei presidi di emergenza previsti e accompagnando il carico con apposita scheda di sicurezza del carburante trasportato.

Prima di iniziare i rifornimenti ed in allegato alla presente documentazione, la ditta appaltatrice dovrà fornire ad Agno Chiampo Ambiente Srl copia della scheda di sicurezza del gasolio fornito e mantenerla aggiornata mediante invii periodici, in base ad eventuali lotti di produzione e/o ogni altro fattore che possa comportare differenze nelle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza stessa.

Gli autisti dovranno essere in possesso di CFP ADR.



RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE

1. NORME DI CARATTERE GENERALE

L'Impresa appaltatrice provvederà ad adottare le misure di prevenzione e protezione di cui al DM 10/3/98 a tutela del proprio personale (designazione e formazione addetti antincendio, ecc.).

È vietato fumare in tutta l'area dell'impianto.

È altresì vietato usare fiamme libere, usare saldatrici o altre attrezzature che potrebbero essere causa di innesco entro un raggio minimo pari a 3 metri dalla zona di operazione.

È buona norma trattenersi presso le pertinenze di Agno Chiampo Ambiente Srl limitatamente al tempo strettamente necessario ad eseguire "a regola d'arte" il servizio oggetto del contratto in questione.

2. NORME DI CARATTERE SPECIFICO

Prima di iniziare lo scarico l'autocisterna va collegata alla cisterna fissa con un cavo equipotenziale, in modo da evitare scariche elettrostatiche.

Nel caso in cui le operazioni di rifornimento della cisterna richiedano di essere condotte con il motore acceso dell'autocisterna per il funzionamento delle pompe, è buona norma dotare il tubo di scarico dei gas motore di adeguato dispositivo parafiamma.

Il personale della ditta appaltatrice deve disporre di un estintore adatto al tipo di incendio possibile e di adeguata capacità estinguente.

IMPIANTO ELETTRICO

L'Impianto elettrico presente nel sito è conforme alle vigenti normative in materia di specifica e sicurezza sul lavoro. Agno Chiampo Ambiente Srl è titolare dell'impianto medesimo ed effettua le verifiche periodiche dell'Impianto elettrico di terra ai sensi del DPR 462/2001, secondo periodicità prevista.

Qualora la ditta appaltatrice necessiti di utilizzare le prese di energia elettrica, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile A.C.A.

CIRCOLAZIONE INTERNA CON AUTOVEICOLI

Nel transito con autoveicoli e mezzi semoventi presso il sito, l'appaltatore si impegna a:

- rispettare il limite di velocità fissato in 5 km/h
- dare la precedenza a tutti i veicoli A.C.A. e agli eventuali pedoni presenti, specialmente in corrispondenza dei portoni e in generale, degli ingressi.

La sosta di autoveicoli o mezzi della ditta appaltatrice al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e degli strumenti di lavoro, o al lavoro stesso.



OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO

La ditta appaltatrice deve farsi indicare con precisione il punto di carico della cisterna interrata, provvedendo alle operazioni di rifornimento solamente mediante tubazioni e condotte che siano compatibili con il bocchettone di carico della cisterna.

La zona di lavoro deve essere costantemente sorvegliata, oppure ben segnalata e delimitata.

Il personale della ditta appaltatrice è tenuto al rifornimento della cisterna interrata senza causarne tracimazioni. Lo scarico del carburante dovrà dunque essere tenuto sotto costante osservazione al fine di evitare fuoriuscite e spandimenti.

Il sistema di carico dovrebbe essere munito di sistema di blocco automatico una volta raggiunto il livello massimo di riempimento, così da scongiurare la tracimazione del carburante.

Qualora per cause non prevedibili, accadesse uno spandimento accidentale di carburante, anche solo entro il pozzetto di carico della cisterna, è fatto obbligo al personale della ditta appaltatrice di darne immediata comunicazione al Responsabile dell'impianto senza lasciare il sito prima di aver ricevuto espresso benestare da quest'ultimo.

TERMINE DEI LAVORI / OPERAZIONI

Al termine delle operazioni rifornimento previste e prima di lasciare il sito di Loc. Canove il personale della ditta appaltatrice deve garantire la sicurezza della zona interessata dalle proprie attività in modo che possa essere fruibile dal personale A.C.A. senza rischi aggiuntivi.

In particolare non devono rimanere:

- *macchinari, materiali di risulta e rottami;*
- *aperture nel suolo e nelle pareti non protette;*
- *attrezzature pericolose di qualsiasi genere.*

L'uscita dal sito è subordinata alla consegna della documentazione fiscale relativa alla fornitura eseguita al Responsabile dell'impianto.

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1) RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'Impresa Appaltatrice si impegna a:

1. *far osservare ai propri dirigenti, preposti, lavoratori tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro;*
2. *far eseguire i lavori con la sovrintendenza diretta e assoluta di un responsabile o persona delegata ed esperta da lei designata;*
3. *adottare tutte le predisposizioni e i provvedimenti atti a evitare infortuni, danni di qualsiasi genere alle persone o cose siano esse dipendenti o di proprietà della ditta Appaltatrice, della Committente o appartenenti a terzi;*
4. *rispettare le prescrizioni e le disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza e di Controllo, di altre Autorità competenti o della Committente stessa.*



2) COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Il personale è tenuto a seguire scrupolosamente le informazioni impartite, seguire quanto segnalato dai cartelli di obbligo, divieto, prescrizioni, uso dei dispositivi di protezione individuale e tutto quanto inerente la sicurezza e salute sul lavoro.

Il personale esterno è tenuto a seguire scrupolosamente quanto indicato nelle successive schede di rischio.

Il personale esterno è tenuto scrupolosamente a seguire tutte le norme antinfortunistiche previste per legge durante l'espletamento delle proprie attività per conto di Agno Chiampo Ambiente Srl.

3) TESSERA DI RICONOSCIMENTO

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

4) CONTATTI

Qualora il personale esterno noti delle componenti di pericolo, poco chiare o anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazioni e/o fornire immediata segnalazione al proprio Responsabile che le sottoporrà al RSPP dell'appaltatore.

Se del caso, per gli accordi e le delucidazioni necessarie, il RSPP dell'appaltatore contatterà il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza del Committente,

PER. IND. PAOLO PELLIZZARI

Tel. **0444.492412**
Fax **0444.696326**
Cell **335.7014109**
E-mail **paolo.pellizzari@agnochiampoambiente.it**

Per gli accordi operativi, il Responsabile dell'appaltatore contatterà il Responsabile dell'Impianto di A.C.A.

DOTT. MATTEO ROITERO

Tel. **0444.492412**
Fax **0444.696326**
Cell **345.2517916**
E-mail **matteo.roitero@agnochiampoambiente.it**



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La ditta appaltatrice adotterà tutti i DPI ritenuti necessari per l'attività specifica operata, secondo proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

Per l'accesso al sito e per le operazioni oggetto del presente documento, il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare almeno un capo di abbigliamento ad alta visibilità di classe II (consigliato gilet A.V.).

GESTIONE DELLE EMERGENZE

In caso di emergenza, il personale della ditta appaltatrice deve attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile di A.C.A., privilegiando sempre ed in ogni caso la propria incolumità.

Non è previsto che il personale della ditta appaltatrice partecipi attivamente ad eventuali manovre di lotta antincendio e/o comunque agendo direttamente nella gestione di situazioni di emergenza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

La seguente analisi del rischio è effettuata su ciascuna fase di lavoro relativa al servizio di carico e trasporto di rifiuti dall'impianto A.C.A. di Loc. Canove di Arzignano, prevedendo le specifiche prescrizioni cui dovrà attenersi il personale della ditta appaltatrice.

Criteri di valutazione:

SCALA DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (Frequenza - P)

1	Bassa	può esservi un danno per concomitanza di eventi poco probabili ed indipendentemente il verificarsi dell'episodio susciterebbe incredulità
2	Medio bassa	può esservi un danno per circostanze fortuite; il verificarsi dell'episodio suscita grande sorpresa
3	Medio alta	è possibile un danno correlato al rischio; il verificarsi suscita un po' di sorpresa
3	Elevata	vi è sicura correlazione col rischio; il verificarsi del danno non suscita sorpresa

SCALA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO (Magnitudo - D)

1	Lieve	infortunio con effetti rapidamente reversibili
2	Medio	infortunio con effetti reversibili
3	Grave	infortunio con effetti di invalidità parziale non completamente reversibile
4	Gravissimo	infortunio con effetti letali o di invalidità permanente

Dal prodotto della frequenza per la magnitudo emerge la stima dell'entità del rischio:



F R E Q U E N Z A	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		M A G N I T U D O			

All'esito della valutazione dei rischi viene espresso un giudizio qualitativo e quantitativo del rischio:

1 < R < 3	Rischio accettabile
4 > R < 8	Rischio accettabile con prescrizioni
R > 8	Rischio non accettabile

Per ciascun rischio vengono indicate le relative misure di prevenzione e protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo.

FASE 1 – Circolazione con veicoli e mezzi semoventi entro i siti di Agno Chiampo Ambiente Srl

RISCHIO	OPERAZIONE	MISURA PREVISTA	VALUTAZIONE (Px D)	PRESCRIZIONI
RISCHI SPECIFICI PER PRESENZA DI VEICOLI a) sinistro tra veicoli	Accesso con autoveicolo della ditta appaltatrice	- Procedere con cautela - Rispettare il limite di velocità - Dare la precedenza sempre	2 RISCHIO ACCETTABILE	- Nessuna
RISCHI SPECIFICI PER PRESENZA DI VEICOLI b) investimento	Accesso con autoveicolo della ditta appaltatrice	- Procedere con cautela - Rispettare il limite di velocità - Dare la precedenza sempre	4 RISCHIO ACCETTABILE con prescrizioni	- Il personale A.C.A. deve indossare almeno un elemento ad alta visibilità

ALTRI RISCHI CONNESSI AL TRANSITO CON VEICOLI

Transito di veicoli di A.C.A. in presenza del personale della ditta appaltatrice:

premesse che non è prevista l'azione di veicoli e/o personale A.C.A. nel medesimo luogo ove operi la ditta appaltatrice e contemporaneamente ad essa, la presenza di veicoli intransito nella viabilità interna al sito e a questo correlata comporta dei rischi.

Pertanto, il personale della ditta appaltatrice qualora debba muoversi a piedi entro il sito, dovrà indossare almeno un capo di abbigliamento a alta visibilità Classe II.

► FASE 2 – Rifornimento Cisterna

RISCHIO	OPERAZIONE	MISURA PREVISTA	VALUTAZIONE (Px D)	PRESCRIZIONI
RISCHI SPECIFICI PER PRESENZA DI VEICOLI Stazionamento di veicoli	Scarico Carburante	- Sostare il veicolo in modo efficace per le operazioni di carico, assicurandone la stabilità e l'immobilità - Laddove previsto rispettare gli spazi di sosta previsti - Usare il freno a mano	2 RISCHIO ACCETTABILE	- Nessuna
RISCHI SPECIFICI	Scarico Carburante	- Attenzione agli imbrocchi (tubazioni e raccordi) - Mettere l'attrezzatura in condizioni di sicurezza prima di operare	3 RISCHIO ACCETTABILE con prescrizioni	- Usare tubazioni e raccordi adeguati al bocchettone di carico - Mettere in opera il collegamento equipotenziale



► FASE 3 – Termine delle operazioni

RISCHIO	OPERAZIONE	MISURA PREVISTA	VALUTAZIONE (PxD)	PRESCRIZIONI
RISCHI SPECIFICI	Scarico Carburante	- Evitare spandimenti	1 RISCHIO ACCETTABILE	

INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutti i lavoratori della ditta AF PETROLI SPA che svolgono il servizio oggetto del presente documento di comunicazione dei rischi sono stati adeguatamente formati e informati sia sulle corrette procedure di esecuzione del servizio stesso, sia sulle nozioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La ditta appaltatrice si impegna ad attuare tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

VALIDITA' DEL DOCUMENTO

Il presente documento è valido qualora sia sottoscritto ed accettato da tutte le parti ed ha validità immediata.

Non sono previste date di scadenza o periodi di validità del presente documento che ne richiedano una revisione a periodicità prefissata, tuttavia è fondamentale provvedere alla revisione del presente documento ogni qualvolta:

- intervengano modifiche significative al sito presso il quale viene svolto il servizio;
- intervengano modifiche significative alle attrezzature presenti e/o alle modalità di erogazione del servizio.

Si allega scheda riassuntiva di valutazione del rischio.

Agno Chiampo Ambiente Srl
Il Datore di lavoro Delegato
Per. Ind. Paolo Pellizzari



AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.r.l.
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

Sede Leg. MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Via Stada Romana, n. 2
Sede Amm. BRENDOLO (VI) Via Luigi Einaudi, n. 2
C.F. E P. IVA 03052780248
Tel. 0444.492412 Fax 0444.695326



SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO - APPALTATORE

Il Sottoscritto _____
(COGNOME E NOME)

Nato a _____ Provincia di _____
(LUOGO DI NASCITA) (SIGLA)

Residente a _____ Provincia di _____
(LUOGO DI RESIDENZA) (SIGLA)

Via _____ Nr. _____
(VIA DI RESIDENZA) (CIVICO)

Codice Fiscale _____

in qualità di: TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE D.D.L.

dell'Appaltatore _____

con sede in Comune di _____

Via _____ Nr. _____

Codice Fiscale / P. Iva _____

D I C H I A R A

sotto propria diretta responsabilità

- di aver prendere atto di quanto previsto dal presente documento, del quale condivide i contenuti;
- di provvedere alla corretta informazione e formazione del proprio personale in ordine ai contenuti del presente documento e degli eventuali allegati;
- di fornire al proprio personale la dotazione di D.P.I. previsti nel presente documento, oltre ad eventuali ulteriori D.P.I. a propria discrezione;
- di impegnarsi a dare attuazione a tutte le misure previste per la mitigazione dei rischi oggetto di valutazione e alle prescrizioni riportate.

Luogo e data: _____.

(TIMBRO E FIRMA)

